Inspección mensual de extintores.

EJEMPLO

DATOS DE LA REVISIÓN

Empresa	Distribuidora del Norte S.A.C.	**Sede / área**	Almacén central	**Mes revisado**	Octubre 2026	**Fecha**	07/10/2026
Revisado por	Carla Ríos (SST)	**Revisión N.º**	EXT-2026-10				

REVISIÓN POR EXTINTOR

Código	Ubicación	Tipo y capacidad	Accesible y señalizado	Manómetro en verde	Sello y pasador	Etiqueta y mantenimiento vigente	Sin daños ni corrosión	Observación
E-01	Ingreso, junto a recepción	PQS ABC 6 kg	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
E-02	Pasillo 2, columna 4	PQS ABC 6 kg	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Tapado por parihuelas
E-03	Tablero eléctrico principal	CO_2 5 kg	Sí	N/A	Sí	Sí	Sí	Sin manómetro: se controla el peso
E-04	Zona de carga	PQS ABC 9 kg	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Manómetro en zona roja
E-05	Comedor	Clase K 6 L	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sin precinto
E-06	Oficina, 2.º piso	PQS ABC 6 kg	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Mantenimiento vencido (09/2025)

REVISIÓN GENERAL

Programa y registros	Cumple	No cumple	N/A	Observación
1 Plano o croquis con la ubicación de cada extintor	✓	☐	☐	
2 Programa anual de revisión mensual	✓	☐	☐	
3 Anomalías de la revisión anterior cerradas	☐	✓	☐	Falta la recarga del E-09 de setiembre
4 Constancia del último mantenimiento anual	✓	☐	☐	

Instalación		Cumple	No cumple	N/A	Observación
5	Parte superior del extintor a no más de 1.50 m del piso	✓	☐	☐	
6	Distancia de recorrido hasta un extintor dentro de lo exigido	✓	☐	☐	
7	Tipo de extintor adecuado a la clase de fuego del área	✓	☐	☐	
8	Señal de ubicación visible desde el área	✓	☐	☐	

Personal		Cumple	No cumple	N/A	Observación
9	Personal del área capacitado en el uso de extintores	✓	☐	☐	
10	Brigada de emergencia designada	✓	☐	☐	

ANOMALÍAS Y ACCIONES

N.º	Extintor	Anomalía	Acción	Responsable	Fecha límite	Cerrada
1	E-02	Tapado por parihuelas.	Despejar el acceso y marcar el piso frente al extintor.	Jefe de almacén	07/10/2026	Sí
2	E-04	Manómetro en zona roja.	Retirar, recargar con el proveedor y colocar uno de reemplazo.	SST	09/10/2026	No
3	E-05	Sin precinto de seguridad.	Verificar la carga y colocar un precinto nuevo.	SST	09/10/2026	No
4	E-06	Mantenimiento anual vencido.	Enviar a mantenimiento con un proveedor autorizado.	SST	15/10/2026	No

Revisado por

Nombre, cargo, firma y fecha

Responsable del área

Nombre, cargo, firma y fecha

Hecho con Obsiva · Hazlo desde el celular: obsiva.app/p/checklist-de-extintores