Inspección mensual de extintores.

DATOS DE LA REVISIÓN

Empresa		Sede / área		Mes revisado		Fecha	
Revisado por		Revisión N.º					

REVISIÓN POR EXTINTOR

Código	Ubicación	Tipo y capacidad	Accesible y señalizado	Manómetro en verde	Sello y pasador	Etiqueta y mantenimiento vigente	Sin daños ni corrosión	Observación

REVISIÓN GENERAL

Programa y registros		Cumple	No cumple	N/A	Observación
1	Plano o croquis con la ubicación de cada extintor	☐	☐	☐	
2	Programa anual de revisión mensual	☐	☐	☐	
3	Anomalías de la revisión anterior cerradas	☐	☐	☐	
4	Constancia del último mantenimiento anual	☐	☐	☐	

Instalación		Cumple	No cumple	N/A	Observación
5	Parte superior del extintor a no más de 1.50 m del piso	☐	☐	☐	
6	Distancia de recorrido hasta un extintor dentro de lo exigido	☐	☐	☐	
7	Tipo de extintor adecuado a la clase de fuego del área	☐	☐	☐	
8	Señal de ubicación visible desde el área	☐	☐	☐	

Personal		Cumple	No cumple	N/A	Observación
9	Personal del área capacitado en el uso de extintores	☐	☐	☐	
10	Brigada de emergencia designada	☐	☐	☐	

ANOMALÍAS Y ACCIONES

N.º	Extintor	Anomalía	Acción	Responsable	Fecha límite	Cerrada
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Revisado por

Nombre, cargo, firma y fecha

Responsable del área

Nombre, cargo, firma y fecha

Hecho con Obsiva · Hazlo desde el celular: obsiva.app/p/checklist-de-extintores